

GIDS - ONDERHOUD VAN EEN KOELCEL

Goede praktijken voor hygiëne en betrouwbaarheid

KORT SAMENGEVAT

Regelmatig onderhoud beperkt temperatuurafwijkingen, storingen, verbruik en hygiënerisico's.

DAGELIJKS

- Temperatuur controleren en registreren.
- Controleren of de deur correct sluit.
- Verdampers en luchtcirculatie vrijhouden.

REGELMATIG

- Oppervlakken, rekken en afvoer reinigen.
- Dichtingen, scharnieren en veiligheidsvoorzieningen controleren.
- Condensor reinigen volgens de omgeving.

TECHNISCH ONDERHOUD

- Installatie laten controleren bij onstabiele temperatuur, abnormaal geluid of overmatige ijsvorming.
- Toegang tot koelgroep en controleorganen vrijhouden.
- Snel reageren op alarmen en afwijkingen.