

GIDS - KEUKENVENTILATIE

Debiet, luchttoevoer en installatievoorwaarden

KORT SAMENGEVAT

Afzuiging moet samen met kanalen, uitblaas, luchttoevoer, geluid en gebouwkenmerken worden bestudeerd.

AFZUIGDEBIET

- Afhankelijk van toestellen, vermogens en geproduceerde vervuiling.
- Moet drukverliezen van het kanaalnet meenemen.
- Te hoge snelheid kan geluid en verbruik verhogen.

LUCHTTOEVOER

- Compenseert afgezogen lucht en beperkt onderdruk.
- Moet worden ingebracht zonder de opvang te verstoren.
- Comfort van personeel blijft prioritair.

VALIDATIES VOOR DE WERKEN

- Traject en doorsnede van kanalen.
- Plaats van uitblaas en omgevingsbeperkingen.
- Toegang tot motor, filters en reinigingsluiken.
- Conformiteit met toepasselijke voorschriften.